

令和7年度 水道水水質試験結果(施設別一覧表)

令和7年7月9日採水			水道		土佐山田簡易水道					
項 目	単 位	指針値	戸板島	八王子	山田島	談議所	香長	ほきやま	繁藤	平山
PFOS	ng/L	合計 ≤50	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
PFOA	ng/L		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

令和7年7月9日採水			香北簡易水道										
項 目	単 位	指針値	猪野々	清爪	根須	美良布	谷相	北岩改	南岩改	大谷	坂谷	五百蔵	白川下
PFOS	ng/L	合計 ≤50	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
PFOA	ng/L		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

令和7年7月9日採水			物部簡易水道				
項 目	単 位	指針値	大栃	別府	岡ノ内	影仙頭	五王堂
PFOS	ng/L	合計 ≤50	<5	<5	<5	<5	<5
PFOA	ng/L		<5	<5	<5	<5	<5