

令和6年度 香美市施設別水道水質試験結果

安心でおいしい水の供給を・・・



永瀬ダム：大橋



物部川：朴ノ木



物部川：山崎



物部川：五百蔵



物部川：戸板島



香美市上下水道局

1回/3ヶ月 1回/年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	2.00	2.00			1.80			1.20			0.91		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	0.05				0.05								
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.02				0.02						0.02		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.002				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.05	<0.05			0.05			<0.05			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0009	0.0008			0.0009			0.0009			0.0008		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	<0.0004	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0006	<0.0005			<0.0005			0.0006			0.0006		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	0.007				0.007								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.011				0.011								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	5				5								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	11.0	5.6	6.5	6.4	4.8	11.0	4.9	7.2	10.0	6.8	10.0	6.7	9.9
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	66	66			65			61			61		
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	120	120			100			94			100		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8~8.6	—	—	7.1	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.7	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.36	0.28	0.32	0.35	0.27	0.28	0.28	0.27	0.24	0.29	0.28	0.36	0.24

1回/3ヶ月 1回/年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.71				0.71								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	0.05				0.05								
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.02				0.02								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.08	<0.05			<0.05			0.08			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0007	<0.0005			<0.0005			<0.0005			0.0007		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0026	0.001			0.0015			0.0017			0.0026		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.006	<0.002			0.002			0.004			0.006		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0018	0.0008			0.001			0.0008			0.0018		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	0.0011	<0.0005			<0.0005			0.0011			0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.005				0.005								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.005				<0.005								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.003				0.003								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	5				5								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	4.5	3.0	3.1	3.2	2.8	3.4	3.2	3.6	3.6	3.7	3.9	4.0	4.5
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	64	48			54			64			60		
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	100	100			65			100			92		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
47	pH値	—	5.8~8.6	—	—	7.4	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	6.9	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.4
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.36	0.34	0.31	0.34	0.28	0.30	0.25	0.20	0.24	0.25	0.32	0.36	0.19

1回／3ヶ月 1回／年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	3.10	3.10			2.20			1.20			0.85		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	0.07				0.07								
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.04				0.04						0.04		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.13	<0.05			<0.05			0.13			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0009	0.0009			0.0006			0.0008			<0.0005		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0018	0.0018			0.0016			0.0015			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.004	0.004			0.003			0.004			<0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0014	0.0014			0.0010			0.0011			<0.0005		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	0.0005	0.0005			<0.0005			0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.005				<0.005								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.005				0.005								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	4				4								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	3.9	3.8	3.9	3.3	2.6	2.3	2.8	2.4	2.8	2.3	2.0	2.2	2.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	81	81			81			77			75		
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	140	140			100			110			100		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8～8.6	—	—	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.34	0.14	0.29	0.23	0.15	0.18	0.20	0.21	0.24	0.24	0.34	0.24	0.24

1回／3ヶ月 1回／年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	0.0082	0.0082			0.0014			0.0013			0.0005		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.17				0.17								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ぼう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.01				<0.01								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.11	<0.05			0.07			0.11			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0053	0.0031			0.0051			0.0053			0.0023		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003	<0.002			0.003			0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.007	0.004			0.007			0.007			0.004		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003	<0.002			<0.002			0.003			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0021	0.0012			0.0017			0.0021			0.0013		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.005				<0.005								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.007				0.007								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	2				2								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	2.5	2.2	2.2	1.9	1.7	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.5	2.2	2.4
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	22				22								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	40				40								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	<0.3	0.4	0.3	0.4	0.4
47	pH値	—	5.8～8.6	—	—	7.5	7.2	7.3	7.2	7.3	7.0	7.2	7.3	7.5	7.2	7.1	7.1	7.5
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.39	0.29	0.30	0.25	0.23	0.30	0.32	0.32	0.31	0.28	0.37	0.36	0.39

土佐山田簡易水道 ほきやま(東川浄水場水系)

令和6年度 香美市施設別水道水水質試験結果

1回/3ヶ月 1回/年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.16				0.16								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.01				0.01						0.01		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	<0.05	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.032	0.0067			0.011			0.013			0.032		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.004	<0.002			0.003			0.004			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0009	<0.0005			0.0009			0.0008			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.018	0.009			0.018			0.017			0.004		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003	<0.002			<0.002			0.003			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0044	0.0022			0.0044			0.0039			0.0011		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.005				0.005								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	0.006				0.006								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.002				0.002								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	4				4								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	3.0	2.7	2.7	2.7	2.4	2.8	2.3	2.7	2.7	2.6	2.5	2.6	3.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	30				30								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	49												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8~8.6	—	—	7.8	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.2	7.8	7.8	7.6	7.5	7.6	7.7
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.58	0.53	0.47	0.44	0.44	0.38	0.55	0.32	0.58	0.44	0.45	0.46	0.55

1回/3ヶ月 1回/年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	0.0018		0.0018		0.0011			0.0011			<0.0003		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.22				0.22								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ぼう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.01				<0.01								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.14	<0.05			0.06			0.14			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.011	0.0042			0.0059			0.0110			0.0013		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.004	<0.002			<0.002			0.004			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.001	<0.0005			<0.0005			0.001			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.017	0.006			0.008			0.017			0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0039	0.0017			0.0025			0.0039			0.0008		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.005				<0.005								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.005				0.005								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	3				3.0								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	2.8	2.4	2.2	2.3	2.1	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.1	2.2	2.8
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	11				11								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	31				31								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.5	0.3	0.5	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8~8.6	—	—	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	0.7	<0.5	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.50	0.33	0.30	0.15	0.18	0.18	0.25	0.17	0.36	0.26	0.34	0.38	0.50

1回/3ヶ月 1回/年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	0.0004				0.0004								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.17				0.17								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	0.05				0.05								
13	ぼう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.01										0.01		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.18		0.17		0.14							0.07	
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.011	0.0061			0.0076			0.011			0.004		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.001	0.0007			0.001			0.001			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.016	0.010			0.012			0.016			0.005		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.002	<0.002			<0.002			0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0041	0.0028			0.0035			0.0041			0.0013		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.002				0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	0.049				0.049								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	0.04				0.04								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.006				0.006								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	5				5								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	52.0	5.4	4.3	4.3	3.4	5.1	4.0	5.1	4.3	5.1	6.9	6.5	52.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	38				38								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	50				50								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.5	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.5
47	pH値	—	5.8~8.6	—	—	7.7	7.5	7.3	7.4	7.3	7.7	7.3	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	2.2	1.1	2.2	0.9	1.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	1.7	1.0	1.7	0.7	1.1	0.3	0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	0.4	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.51	0.38	0.39	0.19	0.25	0.26	0.34	0.39	0.51	0.19	0.39	0.35	0.42

1回／3ヶ月 1回／年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.11				0.11								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.01				<0.01								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	<0.05	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0088	0.0064			0.007			0.0088			0.0029		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.004	<0.002			0.004			0.004			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.011	0.008			0.009			0.011			0.003		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0021	0.0014			0.002			0.0021			<0.0005		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.003				0.003								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.005				<0.005								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.004				0.004								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	3				3								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	2.4	2.0	2.1	2.0	1.8	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.4
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	15				15								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	35				35								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.4	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
47	pH値	—	5.8～8.6	—	—	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.3	7.5	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.44	0.26	0.31	0.15	0.26	0.15	0.25	0.18	0.29	0.27	0.40	0.44	0.24

1回/3ヶ月 1回/年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	0.0003				0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.07				0.07								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ぼう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.01				<0.01								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	<0.05	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0042	0.0025			0.0037			0.0042			0.0006		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.004	<0.002			0.003			0.004			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0050	0.003			0.005			0.005			<0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.002	<0.002			<0.002			0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0013	0.0007			0.0013			0.0011			<0.0005		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	0.007				0.007								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.004				0.004								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	3				3								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	10				10								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	31				31								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.9	0.5	0.6	0.9	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	<0.3	<0.3	0.4	0.5
47	pH値	—	5.8~8.6	—	—	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	4.0	1.7	1.6	4.0	0.9	0.7	0.9	1.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4
51	濁度	度	2	—	—	0.2	0.2	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.41	0.32	0.19	0.19	0.30	0.24	0.23	0.35	0.38	0.28	0.34	0.32	0.41

1回/3ヶ月 1回/年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	<0.02				<0.05								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ぼう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.01				<0.01								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.14	0.08			0.10			0.14			0.07		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.011	0.0056			0.006			0.011			0.0015		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.008	0.003			0.007			0.008			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.014	0.007			0.008			0.014			<0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.006	0.002			<0.002			0.006			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0024	0.0011			0.0018			0.0024			<0.0005		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.002				0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	0.005				0.005								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.009				0.009								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	2				2								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	2.4	2.2	2.0	2.0	1.9	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.4
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	7				7								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	19				19								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.4
47	pH値	—	5.8~8.6	—	—	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	6.7	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	1.0	0.6	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.54	0.36	0.38	0.36	0.37	0.20	0.29	0.15	0.31	0.34	0.42	0.54	0.28

土佐山田簡易水道 ほきやま(平山浄水場水系)

令和6年度 香 美 市 施 設 別 水 道 水 水 質 試 験 結 果

1回／3ヶ月 1回／年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.17				0.17								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.01				<0.01								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.36		0.10		0.11						0.11		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0097	0.005			0.0079			0.0097			0.0035		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003	<0.002			0.002			0.003			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0007	<0.0005			0.0007			0.0005			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.014	0.007			0.012			0.014			0.005		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003	<0.002			<0.002			0.003			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0032	0.0019			0.0032			0.0032			0.0019		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.017				0.017								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.005				<0.005								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.002				0.002								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	3				3								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	2.7	2.2	2.2	2.1	1.9	2.2	2.7	2.3	2.4	2.2	2.2	2.4	2.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	27				27								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	33				33								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.5	<0.3	0.5	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3	0.4	0.3
47	pH値	—	5.8～8.6	—	—	7.7	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.7	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.56	0.46	0.27	0.29	0.30	0.25	0.15	0.28	0.46	0.39	0.40	0.56	0.50

香北簡易水道 猪野々

令和6年度 香 美 市 施 設 別 水 道 水 水 質 試 験 結 果

1回／3ヶ月 1回／年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.23				0.23								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.19	0.16			0.19			0.17			0.18		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	<0.05	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0081	0.0048			0.0061			0.0081			0.0021		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.004	<0.002			0.003			0.004			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.01	0.006			0.008			0.01			0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.002	0.0012			0.0020			0.0016			<0.0005		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.004				0.004								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	0.007				0.007								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.004				0.004								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	2				2								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	2.1	1.7	1.9	1.7	1.5	1.8	1.6	1.6	1.7	1.7	1.5	1.6	2.1
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	70	61			64			70			70		
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	88				88								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.4	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8～8.6	—	—	8.1	7.9	8.0	7.9	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.42	0.42	0.35	0.38	0.32	0.21	0.33	0.23	0.36	0.38	0.42	0.39	0.33

1回／3ヶ月 1回／年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.13				0.13								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.06				0.06								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	<0.05	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0051	0.0019			0.0039			0.0051			<0.0005		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003	<0.002			<0.002			0.003			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.007	0.003			0.006			0.007			<0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0018	0.0008			0.0017			0.0018			<0.0005		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.005				<0.005								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.005				0.005								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	2				2								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	2.0	1.7	1.7	1.6	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.8	1.6	2.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	33				33								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	51				51								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8～8.6	—	—	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.39	0.27	0.28	0.28	0.30	0.27	0.34	0.20	0.27	0.31	0.38	0.39	0.28

1回／3ヶ月 1回／年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	0.004	<0.004			<0.004			0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.07				0.07								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ぼう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.01				<0.01								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	<0.05	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0026	<0.0005			0.0014			0.0026			<0.0005		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.002	<0.002			<0.002			0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.003	<0.002			0.002			0.003			<0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0009	<0.0005			0.0009			0.0009			0.0005		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	0.011				0.011								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.003				0.003								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	4				4								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	2.1	2.0	2.0	2.0	1.7	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	2.1	1.8	1.9
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	53	44			37			41			53		
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	60				60								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	0.002	0.002			<0.002			0.002			<0.002		
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8～8.6	—	—	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.7	7.8
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.38	0.19	0.18	0.26	0.21	0.13	0.23	0.21	0.18	0.34	0.34	0.38	0.37

1回／3ヶ月 1回／年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.22				0.22								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.03				0.03								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.11	<0.05			0.06			0.11			0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0066	0.0044			0.0027			0.0066			0.0020		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0009	0.0006			0.0006			0.0009			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.010	0.007			0.005			0.010			0.003		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0026	0.0019			0.0015			0.0026			0.0006		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	0.007				0.007								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	2				2								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	3.9	3.9	2.0	2.1	1.7	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	36				36								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	76				76								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.4	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8～8.6	—	—	8	8.0	8.0	8.0	7.7	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8	7.8
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.37	0.29	0.16	0.30	0.27	0.19	0.30	0.26	0.29	0.32	0.34	0.32	0.37

1回／3ヶ月 1回／年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.23				0.23								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ぼう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.01				<0.01								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.06	<0.05			<0.05			0.06			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.008	0.0032			0.0059			0.008			0.002		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003	<0.002			0.003			0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0008	<0.0005			0.0008			0.0006			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.011	0.005			0.01			0.011			0.003		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.002	<0.002			<0.002			0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0028	0.0015			0.0028			0.0026			0.0006		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.002				0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	0.006				0.006								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.005				0.005								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	3				3								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	2.2	2.0	2.0	1.9	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	2.1	1.9	1.9	2.2
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	33				33								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	62				62								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8～8.6	—	—	7.9	7.5	7.7	7.7	7.8	7.9	7.7	7.9	7.8	7.9	7.7	7.7	7.8
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.42	0.32	0.22	0.25	0.30	0.23	0.32	0.21	0.37	0.36	0.31	0.31	0.42

1回／3ヶ月 1回／年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	20	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	20	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.12				0.12								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.01				0.01						0.01		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	<0.05	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0098	0.0036			0.0085			0.0098			0.0016		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.005	<0.002			0.005			0.005			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.013	0.005			0.011			0.013			0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.008	<0.002			0.008			0.005			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0028	0.0014			0.0028			0.0026			0.0005		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	0.007				0.007								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.002				0.002								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	4				4								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	3.4	3.1	3.0	2.8	2.8	3.4	3.0	3.0	3.1	3.1	2.8	3.0	3.2
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	25				25								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	36				36								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.6	0.3	0.4	0.6	<0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8～8.6	—	—	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	1.4	<0.5	0.6	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.66	0.34	0.19	0.23	0.41	0.38	0.42	0.39	0.55	0.66	0.46	0.55	0.41

1回／3ヶ月 1回／年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	0.0004				0.0004								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.16				0.16								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ぼう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.01				<0.01								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	<0.05	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0031	0.0006			0.0011			0.0031			0.0007		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0015	0.0009			0.0015			0.0011			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.007	0.003			0.004			0.007			<0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0024	0.0011			0.0017			0.0024			0.0009		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.006				0.006								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	0.01				0.011								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.01				0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	4				4								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	3.3	2.9	2.8	2.9	2.7	2.9	2.8	2.7	2.8	2.8	3.2	3.2	3.3
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	36				36								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	57				57								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8～8.6	—	—	7.8	7.3	7.1	7.1	7.2	7.6	7.1	7.4	7.5	7.6	7.8	7.8	7.8
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	2.5	<0.5	2.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	0.3	0.2	0.3	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.47	0.47	0.42	0.35	0.33	0.31	0.37	0.27	0.33	0.35	0.32	0.33	0.30

1回/3ヶ月 1回/年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.18				0.18								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ぼう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.02				0.02								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	<0.05	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.01	0.0076			0.0100			0.007			0.0023		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003	<0.002			<0.002			0.003			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0007	0.0006			0.0007			0.0006			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.014	0.011			0.014			0.014			0.003		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.006	<0.002			0.006			0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0032	0.0027			0.0032			0.0031			0.0009		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.005				<0.005								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	4				4								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	2.8	2.8	2.6	2.5	2.2	2.6	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	28				28								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	55				55								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
47	pH値	—	5.8~8.6	—	—	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.5
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.41	0.36	0.27	0.32	0.21	0.20	0.17	0.21	0.32	0.40	0.41	0.30	0.10

1回/3ヶ月 1回/年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	0.0004				0.0004								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.1				0.1								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.01				<0.01								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.05	<0.05			<0.05			0.05			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.014	0.0081			0.014			0.010			0.0029		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.008	<0.002			0.003			0.008			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.022	0.01			0.018			0.022			0.004		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.008	<0.002			<0.002			0.008			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0037	0.0024			0.0036			0.0037			0.0009		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.003				0.003								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	0.006				0.006								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.007				0.007								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	5				5								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	3.1	2.7	2.8	2.9	2.6	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	3.1
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	21				21								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	52				52								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
47	pH値	—	5.8~8.6	—	—	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.1	7.2	7.4
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.43	0.31	0.18	0.16	0.37	0.36	0.23	0.22	0.43	0.43	0.33	0.35	0.43

1回/3ヶ月 1回/年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.15				0.15								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	0.08				0.08								
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.11												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.16		0.07		0.08			0.16			0.07		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0052	0.0014			<0.0005			0.0052			0.0009		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0012	0.0007			0.0012			0.0012			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.009	0.003			<0.002			0.009			<0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0027	0.0013			0.0007			0.0027			0.001		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.005				<0.005								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.003				0.003								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	5				5								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	3.0	2.5	2.6	2.8	2.6	3.0	2.9	2.6	2.5	2.4	2.3	2.4	2.5
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	68	64			39			65			68		
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	99	99			76			92			89		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8~8.6	—	—	8.2	8.2	8.0	7.9	8.0	7.8	7.9	8.1	8.1	7.9	7.8	7.9	8.1
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.41	0.37	0.30	0.41	0.39	0.37	0.39	0.28	0.30	0.36	0.36	0.39	0.38

1回/3ヶ月 1回/年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.16				0.16								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ぼう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.03				0.03								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	<0.05	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0016	<0.0005			0.0014			0.0016			<0.0005		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0006	<0.0005			0.0006			<0.0005			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.003	<0.002			0.003			0.003			<0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0012	0.0005			0.0012			0.0012			<0.0005		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.005				<0.005								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	3				3								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	2.7	2.5	2.4	2.4	2.3	2.7	2.5	2.4	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	64	55			55			62			64		
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	68				68								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.4	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8~8.6	—	—	8	8.0	7.7	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.8
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.34	0.20	0.22	0.22	0.32	0.17	0.34	0.25	0.33	0.27	0.25	0.23	0.32

1回／3ヶ月 1回／年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.12				0.12								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	0.06				0.06								
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.1				0.1								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	<0.05	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0084	0.0026			0.0053			0.0084			0.0008		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.007	<0.002			0.006			0.007			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.009	0.003			0.006			0.009			<0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.005	<0.002			<0.002			0.005			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.001	0.0007			0.0009			0.001			<0.0005		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.009				0.009								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.005				<0.005								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	3				3								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	2.6	2.6	2.1	2.1	1.9	1.9	2.1	2.0	2.0	2.0	2.3	1.9	2.1
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	42				42								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	62				62								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.8	0.3	0.7	0.5	0.4	0.8	0.4	0.8	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8～8.6	—	—	7.9	7.8	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	1.1	<0.5	1.1	0.7	<0.5	0.9	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.61	0.25	0.19	0.42	0.37	0.26	0.61	0.38	0.39	0.49	0.40	0.36	0.30

1回／3ヶ月 1回／年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.25				0.25								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.04												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	<0.05	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0039	0.0021			0.0034			0.0039			0.0007		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003	<0.002			<0.002			0.003			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.005	0.003			0.005			0.005			<0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0017	0.0009			0.0017			0.0012			<0.0005		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.004				0.004								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	0.005	<0.005			0.005						<0.005		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.015				0.015								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	3				3								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	2.2	2.0	2.1	2.0	1.9	2.1	2.0	1.9	2.0	2.1	1.9	2.0	2.2
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	49				49								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	81				81								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	0.002	0.002			0.002			<0.002			<0.002		
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.6	0.5	0.6	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8～8.6	—	—	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	0.7	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.43	0.37	0.21	0.25	0.19	0.20	0.32	0.21	0.29	0.36	0.43	0.41	0.31

1回/3ヶ月 1回/年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.14				0.14								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ぼう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.01				0.01						0.01		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	<0.05	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0015	<0.0005			<0.0005			0.0015			<0.0005		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.002	<0.002			<0.002			0.002			<0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0006	<0.0005			<0.0005			0.0006			<0.0005		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.005				<0.005								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.006				0.006								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	3				3								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	2.3	2.0	2.0	1.9	1.8	2.0	2.0	1.8	2.0	1.9	1.9	2.0	2.3
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	38				38								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	49				49								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8~8.6	—	—	8	7.9	7.8	7.8	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	7.7	7.8	7.8	8.0
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.66	0.31	0.37	0.43	0.37	0.22	0.66	0.28	0.53	0.45	0.38	0.38	0.38

1回／3ヶ月 1回／年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.08				0.08								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ぼう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.01				<0.01								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.06	<0.05			0.05			0.06			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.031	0.0168			0.022			0.031			0.0039		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.009	<0.002			0.003			0.009			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.036	0.019			0.029			0.036			0.005		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.011	0.005			<0.002			0.011			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.004	0.0025			0.0039			0.004			0.0012		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.002				0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	0.04	0.04			0.026			0.017			<0.005		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.003				0.003								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	5				5								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	3.0	2.8	2.9	2.8	2.6	2.9	2.8	2.9	2.9	2.8	2.6	2.6	3.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	17				17								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	39				39								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.6	0.4	0.5	<0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
47	pH値	—	5.8～8.6	—	—	7.6	7.4	7.2	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	1.0	0.8	1.0	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	0.3	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.63	0.11	0.15	0.32	0.34	0.31	0.31	0.29	0.49	0.63	0.46	0.51	0.31

1回/3ヶ月 1回/年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.19				0.19								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ぼう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.01				<0.01								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.08	<0.05			<0.05			0.08			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0043	0.0010			0.0032			0.0023			0.0043		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.005	<0.002			0.005			0.003			0.005		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0015	0.0006			0.0015			0.0011			0.0007		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.003				0.003								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.005				<0.005								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.004				0.004								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	2.0				2.0								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	1.7	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.5	1.6	1.5	1.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	32				32								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	43				43								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	0.00				0.004								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8~8.6	—	—	7.9	7.5	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.7	7.6	7.7	7.7
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.45	0.31	0.27	0.27	0.17	0.28	0.33	0.13	0.29	0.34	0.35	0.45	0.41

1回／3ヶ月 1回／年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.08				0.08								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.05				0.05								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.06	<0.05			<0.05			0.06			0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0060	0.0040			0.0055			0.0060			0.0014		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.0030	<0.002			<0.002			0.00			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0070	0.005			0.0070			0.007			<0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0010	0.0007			0.0010			0.0009			<0.0005		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	0.011				0.011								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.003				0.003								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	4.0				4.0								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	1.8	1.5	1.4	1.2	1.1	1.4	1.1	1.0	1.2	1.4	1.3	1.4	1.8
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	130	110			110			130			130		
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	160	160			140			150			160		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.30	<0.3	<0.3	<0.3	0.40
47	pH値	—	5.8~8.6	—	—	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.0	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.39	0.28	0.29	0.26	0.22	0.22	0.14	0.14	0.16	0.24	0.37	0.39	0.30

1回/3ヶ月 1回/年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	0.0013				0.0013								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.16				0.16								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.02				0.02								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.20				0.10							0.16	
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0014	0.0010			0.0014			0.0011			<0.0005		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0010	0.0007			0.0010			<0.0005			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0030	0.003			0.0030			<0.002			<0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0011	0.0009			0.0011			0.0008			<0.0005		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	0.089	0.087			0.083			0.089			0.064		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.004				0.004								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	3.0				3.0								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	2.1	1.9	1.9	1.9	1.7	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	47				47								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	88				88								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8~8.6	—	—	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.8	7.7	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.48	0.28	0.17	0.25	0.22	0.21	0.21	0.26	0.30	0.30	0.41	0.48	0.32

1回／3ヶ月 1回／年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.11				0.11								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	0.06				0.06								
13	ぼう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.02				0.02								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.09		0.09		<0.05			<0.05			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0009	0.0007			0.0009			<0.0005			<0.0005		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0009	<0.0005			0.0009			0.001			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0030	<0.002			0.003			0.003			<0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0012	0.0008			0.0012			0.001			<0.0005		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.005				<0.005								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.004				0.004								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	4.0				4.0								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8	1.6	1.7	1.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	44				44								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	79				79								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8～8.6	—	—	8.0	8.0	7.7	7.7	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.51	0.51	0.33	0.33	0.20	0.14	0.14	0.17	0.36	0.38	0.27	0.30	0.13

1回／3ヶ月 1回／年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.38				0.38								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.01				<0.01								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.09	<0.05			0.08			0.09			0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0010	0.0007			0.0010			0.0009			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	<0.0004	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0005	<0.0005			0.0005			<0.0005			<0.0005		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.005				<0.005								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.003				0.003								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	2.0				2.0								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	1.8	1.5	1.5	1.7	1.5	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.4	1.5	1.5
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	75	72			72			75			69		
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	89	89			78			89			82		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	0.003	0.002			<0.002			<0.002			0.003		
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8～8.6	—	—	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	7.8
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.50	0.21	0.24	0.49	0.44	0.50	0.45	0.43	0.45	0.44	0.40	0.44	0.31

1回/3ヶ月 1回/年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	0.0004				0.0004								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.54				0.54								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.01				0.01						0.01		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	<0.05	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0009	0.0009			0.0008			0.0009			<0.0005		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0013	0.0010			0.0013			0.0013			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0030	0.003			0.0030			0.003			<0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0011	0.0010			0.0011			0.0011			<0.0005		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.005				<0.005								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.004				0.004								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	2.0				2.0								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	1.9	1.7	1.8	1.7	1.5	1.9	1.6	1.6	1.6	1.7	1.5	1.6	1.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	120	120			120			110			110		
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	140	140			130			130			120		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8~8.6	—	—	8.1	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.37	0.30	0.25	0.25	0.21	0.24	0.22	0.22	0.30	0.26	0.26	0.37	0.28

1回/3ヶ月 1回/年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.05				0.05								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ぼう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.01				<0.01								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	<0.05	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0028	0.0015			0.0028			0.0011			0.0016		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0019	0.0011			0.0017			0.0019			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0070	0.004			0.007			0.005			0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0023	0.0017			0.0023			0.0016			0.0007		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	0.005				0.005								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	<0.002				<0.002								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	3.0				3.0								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	34				34								
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	47				47								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.30
47	pH値	—	5.8~8.6	—	—	8.3	8.0	8.0	8.1	8.2	7.9	8.2	8.3	8.2	7.6	7.3	7.4	7.8
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.30	0.25	0.25	0.27	0.20	0.17	0.18	0.23	0.29	0.30	0.22	0.29	0.16

1回/3ヶ月 1回/年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	0.0003				0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.27				0.27								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	<0.05				<0.05								
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.05				0.05								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.31	0.15			0.31			0.29			0.08		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0099	0.0044			0.0067			0.0099			0.0016		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0006	<0.0005			0.0006			0.0006			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0140	0.006			0.0090			0.014			0.002		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0026	0.0013			0.0019			0.0026			0.0006		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.010				0.010								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	0.008				0.008								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.004				0.004								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	3.0				3.0								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	2.5	2.5	2.3	2.4	2.1	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.9	2.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	98	91			92			98			96		
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	130	130			130			120			110		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	—	5.8~8.6	—	—	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.69	0.22	0.12	0.38	0.42	0.35	0.27	0.20	0.69	0.24	0.31	0.24	0.34

1回/3ヶ月 1回/年

番号	項目	単位	基準値	1/5(基準値)	1/10(基準値)	令和6年度最大値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
1	一般細菌	集落数/ml	100	—	—	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2	大腸菌	—	検出されないこと	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0006	0.0003	<0.0003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.0001	0.00005	<0.00005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0003				<0.0003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.001				<0.001								
8	六価クロム化合物及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	<0.004	<0.004			<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2	1	0.10				0.10								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.16	0.08	0.05				0.05								
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.02				0.02								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0004	0.0002	<0.0001				<0.0001								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.002								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.008	0.004	<0.0002				<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.0001				<0.0005								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.002	0.001	<0.0001				<0.0005								
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	<0.05	<0.05			<0.002			<0.05			<0.05		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.0120	0.0068			0.0082			0.0120			0.0029		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0006	<0.0005			0.0006			<0.0005			<0.0005		
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.0150	0.009			0.012			0.015			0.004		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003	0.002			0.003			0.003			<0.002		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.0027	0.0019			0.0027			0.0027			0.0007		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	<0.0001	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	0.005	0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.006				0.006								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.005				<0.005								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.06	0.03	<0.03				<0.03								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.2	0.1	0.004				0.004								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	40	20	2.0				2.0								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.005	<0.001				<0.001								
38	塩化物イオン	mg/L	200	—	—	2.0	1.8	1.8	1.6	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	2.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	60	30	71	61			53			66			71		
40	蒸発残留物	mg/L	500	100	50	66				66								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.04	0.02	<0.02				<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	0.000001	<0.000001				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.004	0.002	<0.002				<0.002								
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.001	0.0005	<0.0005				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	—	—	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
47	pH値	—	5.8~8.6	—	—	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	7.8	7.7	7.8	7.8
48	味	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	—	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2	—	—	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩素	mg/L	≥0.1	—	—	0.45	0.29	0.16	0.20	0.14	0.13	0.25	0.14	0.40	0.44	0.42	0.45	0.27

令和6年度 水道原水水質試験結果(施設別一覧表)

令和6年10月23日採水			水道		土佐山田簡易水道施設							山田地区飲料水供給施設			
項 目	単 位	基準値(浄水)	戸板島	八王子	山田島	談議所	下ノ村	香長	ほきやま	繁藤	平山	ヒヨダ	河の川	北滝本	櫻谷
一般細菌数	集落数/mL	≦100	22	>300	<10	12	<10	>300	>300	>300	>300	270	150	>300	>300
大腸菌群(特定酵素基質培養法)	—	検出されないこと	検出	検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	≦0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	≦0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	≦0.01	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0038	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0005
ヒ素及びその化合物	mg/L	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム及びその化合物	mg/L	≦0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	≦0.04	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	≦0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	≦10	1.30	0.21	0.83	1.00	1.40	0.13	0.18	0.22	0.18	0.23	0.24	0.09	<0.05
フッ素及びその化合物	mg/L	≦0.8	0.06	<0.05	0.05	0.06	0.08	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05
ほう素及びその化合物	mg/L	≦1	0.03	<0.01	0.02	0.05	0.04	<0.01	0.02	<0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	mg/L	≦0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L	≦0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	≦0.04	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	≦0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
テトラクロロエチレン	mg/L	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ベンゼン	mg/L	≦0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
亜鉛及びその化合物	mg/L	≦1	0.006	<0.002	0.005	<0.002	0.002	0.023	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	0.003
アルミニウム及びその化合物	mg/L	≦0.2	0.015	0.021	<0.005	0.009	<0.005	0.038	0.095	0.180	0.030	0.017	0.031	0.089	0.640
鉄及びその化合物	mg/L	≦0.3	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	0.16	0.09	0.21	0.04	<0.03	0.03	0.06	0.34
銅及びその化合物	mg/L	≦1	0.002	<0.002	0.005	<0.002	0.002	0.039	<0.002	<0.002	<0.002	0.005	<0.002	<0.002	0.002
ナトリウム及びその化合物	mg/L	≦200	5	3	5	5	4	3	4	3	3	7	3	2	2
マンガン及びその化合物	mg/L	≦0.05	<0.001	0.025	<0.001	<0.001	<0.001	0.039	0.005	0.013	0.018	<0.001	0.002	0.004	0.041
塩化物イオン	mg/L	≦200	3.9	1.8	3.2	2.4	1.9	2.1	2.5	2.0	1.9	4.5	1.7	2.1	1.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	≦300	69	29	70	82	86	32	32	11	30	61	15	9.1	6.2
蒸発残留物	mg/L	≦500	92	44	99	110	120	49	80	67	61	92	51	40	63
陰イオン界面活性剤	mg/L	≦0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	mg/L	≦0.00001	<0.000001	0.000005	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000012	<0.000001	<0.000001	0.000010	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	≦0.00001	<0.000001	0.000005	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	≦0.02	<0.002	0.003	<0.002	0.002	0.003	<0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003
フェノール類	mg/L	≦0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	≦3	<0.3	0.7	<0.3	<0.3	<0.3	0.8	2.0	2.3	1.1	0.8	1.4	3.3	2.5
pH値	—	5.8~8.6	6.7	7.5	7.0	7.0	6.9	7.4	7.6	6.9	7.3	7.4	7.2	7.3	6.9
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	≦5	<0.5	4.2	<0.5	<0.5	<0.5	5.8	10.0	18.0	4.3	1.9	8.1	17.0	32.0
濁度	度	≦2	0.1	1.5	<0.1	<0.1	<0.1	2.5	6.0	16.0	1.5	0.5	2.2	4.0	24.0

令和6年度 水道原水水質試験結果(施設別一覧表)

令和6年10月23日採水			香北簡易水道施設											香北地区飲料水供給施設			
項 目	単 位	基準値(浄水)	猪野々	清爪	根須	美良布	谷相	北岩改	南岩改	大谷	坂谷	五百蔵	白川下	大久保	梅久保	有瀬	市原
一般細菌数	集落数/mL	≤100	52	20	14	45	11	100	22	31	49	18	16	64	43	46	25
大腸菌群(特定酵素基質培養法)	—	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	≤0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	≤0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	≤0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	≤0.01	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ヒ素及びその化合物	mg/L	≤0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム及びその化合物	mg/L	≤0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	≤0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	≤0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	≤10	0.22	0.15	0.07	0.21	0.24	0.15	0.21	0.21	0.12	0.20	0.17	0.12	0.21	0.14	0.12
フッ素及びその化合物	mg/L	≤0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05
ぼう素及びその化合物	mg/L	≤1	0.17	0.07	0.01	0.03	<0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.13	0.05	0.02	0.01
四塩化炭素	mg/L	≤0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン	mg/L	≤0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	≤0.04	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	≤0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
テトラクロロエチレン	mg/L	≤0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	≤0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ベンゼン	mg/L	≤0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
亜鉛及びその化合物	mg/L	≤1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
アルミニウム及びその化合物	mg/L	≤0.2	0.014	0.005	0.012	0.006	0.009	0.016	0.017	0.009	0.013	0.013	0.007	0.006	0.008	0.007	0.021
鉄及びその化合物	mg/L	≤0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	≤1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ナトリウム及びその化合物	mg/L	≤200	2	3	5	3	3	4	4	4	5	4	4	3	4	3	5
マンガン及びその化合物	mg/L	≤0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	≤200	1.4	1.3	1.6	1.5	1.6	2.7	2.6	2.2	2.5	2.1	2.5	1.7	1.8	1.8	2.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	≤300	74	42	42	42	38	31	41	37	30	78	59	50	53	52	22
蒸発残留物	mg/L	≤500	92	70	83	65	59	65	78	70	67	98	92	79	87	72	58
陰イオン界面活性剤	mg/L	≤0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジオオスミン	mg/L	≤0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	≤0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	≤0.02	<0.002	0.002	<0.002	0.002	0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.002	<0.002	0.003	0.002	<0.002	0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	≤0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	≤3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	—	5.8～8.6	7.9	7.8	7.3	8.1	7.9	7.2	7.4	7.6	7.3	8.0	8.0	7.5	7.9	7.8	8.0
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	≤5	5.5	0.6	1.0	1.7	0.6	0.8	2.5	1.1	1.4	<0.5	0.8	2.7	1.7	0.6	0.5
濁度	度	≤2	1.7	0.2	0.5	1.0	0.2	0.8	1.2	0.5	0.4	0.3	0.5	1.4	0.8	0.2	0.2

令和6年度 水道原水水質試験結果(施設別一覧表)

令和6年10月23日採水			物部簡易水道施設					物部地区飲料水供給施設			
項 目	単 位	基準値(浄水)	大柵	別府	岡ノ内	影仙頭	五王堂	安丸	黒代	根木屋	神池
一般細菌数	集落数/mL	≤100	<10	14	<10	47	<10	<10	14	68	32
大腸菌群(特定酵素基質培養法)	—	検出されないこと	不検出	検出	検出	検出	不検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	≤0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	≤0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	≤0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	≤0.01	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ヒ素及びその化合物	mg/L	≤0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム及びその化合物	mg/L	≤0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	≤0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	≤0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	≤10	<0.05	0.15	0.13	<0.05	0.32	0.51	<0.05	0.16	<0.05
フッ素及びその化合物	mg/L	≤0.8	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05
ぼう素及びその化合物	mg/L	≤1	0.01	0.07	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.05	0.03
四塩化炭素	mg/L	≤0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4-ジオキサン	mg/L	≤0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	≤0.04	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	mg/L	≤0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
テトラクロロエチレン	mg/L	≤0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	≤0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ベンゼン	mg/L	≤0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
亜鉛及びその化合物	mg/L	≤1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
アルミニウム及びその化合物	mg/L	≤0.2	<0.005	0.012	0.009	0.014	0.005	0.005	0.005	0.014	0.012
鉄及びその化合物	mg/L	≤0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	≤1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ナトリウム及びその化合物	mg/L	≤200	3	4	4	4	2	2	3	3	3
マンガン及びその化合物	mg/L	≤0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	≤200	1.2	1.3	1.3	1.6	1.5	1.5	1.4	1.6	1.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	≤300	40	130	50	45	77	120	40	110	70
蒸発残留物	mg/L	≤500	52	160	74	72	83	140	68	130	95
陰イオン界面活性剤	mg/L	≤0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	≤0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	≤0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	≤0.02	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	<0.002	0.003	0.002
フェノール類	mg/L	≤0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	≤3	<0.3	0.5	<0.3	0.9	<0.3	<0.3	<0.3	0.7	1.1
pH値	—	5.8～8.6	7.8	8.2	7.6	7.9	8.0	7.9	7.7	8.1	8.0
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	≤5	<0.5	1.2	<0.5	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	1.7	3.7
濁度	度	≤2	<0.1	0.4	0.3	0.9	0.1	<0.1	0.2	0.4	0.9

令和6年度 水道原水水質試験結果(施設別一覧表)

毎月採水			水道(戸板島)											
項 目	単 位	指針値	4月17日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月11日	10月23日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	cfu/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

10月23日			水道											
			土佐山田簡易水道施設											
項 目	単 位	指針値	八王子	山田島	談議所	下ノ村	香長	ほきやま	繁藤	ヒヨダ	河の川	北滝本	檜谷	平山
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
嫌気性芽胞菌	cfu/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2	2	不検出	不検出

10月22日			香北簡易水道施設														
項 目	単 位	指針値	猪野々	清爪	根須	美良布	谷相	北岩改	南岩改	大谷	坂谷	五百蔵	白川下	大久保	梅久保	有瀬	市原
大腸菌	—	検出されないこと	検出	検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
嫌気性芽胞菌	cfu/100mL	検出されないこと	不検出	1	不検出	不検出	不検出	2	不検出	1	不検出	不検出	不検出	2	2	不検出	不検出

10月23日			物部簡易水道施設								
項 目	単 位	指針値	大栃	別府	岡ノ内	影仙頭	五王堂	安丸	黒代	根本屋	神池
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出
嫌気性芽胞菌	cfu/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	1	1